

Советом дома выполнен обход чердачного помещения, крыши, подвала, цоколь дома.

Выявленные замечания:

1. Десятый этаж перед входом на чердак - (облагородить распределительную коробку с проводами).
2. На чердаке восстановить освещение и убрать провода (горит одна лампочка при входе на весь чердак).
- ✓ 3. Убрать весь мусор и металлолом с чердака.
4. Задвижку отревизировать и поставить на баланс дома.
- ✓ 5. Закрыть смотровые окна (голуби живут на крыше и гадят).
6. На чердаке очень много голубинного помета и умерших голубей, отсюда и появляются мураши (вынести весь помет и трупы голубей).
7. Восстановить изоляцию на трубопроводе отопления и горячей воды (после проведения ремонтных работ изоляция трубопровода нарушена).
- ✓ 8. На крыше валяется мусор.
9. Над 34 квартирой стоит лужа (гидроизоляция крыши по швам нарушена).
- ✓ 10. В подвале так же нарушена изоляция на трубопроводах.
11. В подвале восстановить освещение и закрыть распределительные коробки.
12. Под первой квартирой (Коровина) имеются высохшие фекалии (подмести помещение).
13. Запасной выход дома восстановить лестницу. *май 2018.*
14. Устранить последствия пожара с торцевой стороны дома. *2018.*
15. Выполнить ремонт цоколя дома в соответствии с погодными условиями. *2018.*

Выявленные замечание прошу внести в график работ!