

Перечень необходимых работ по текущему ремонту дом № 38 на 2018
год:

1. Ремонт коммуникаций водоснабжения, отопления и канализации в подвале по результатам осмотра. Перечень замечаний по результатам осмотра находится у слесаря УК «Пионер» Пярых А. Фото передано в УК «Пионер»
2. Герметизировать кабельные вводы на крыше. В сильный дождь - затекание воды в электрический щиток.
3. Ремонт жёлоба водостока над балконом кв. 16.
4. Очистка желобов водостоков .
5. Произвести ремонт крепления к стене решётки на окне лестничной площадки со штукатуркой и покраской, 2-й подъезд.
6. Покраска перил крылец 1 и 2-го подъездов
7. Ремонт(сварка) и покраска металлической оградки возле дома
8. Очистка подвала от мусора.
9. Утепление подвального окна со стороны дома №37 (при подготовке к зиме)
10. Установить дополнительную решётчатую дверцу на окно подвала с южной стороны для предотвращения попадания посторонних лиц в подвал.
11. Закрыть канализационные колодцы. Колодцы находятся в ведении КТС – принудить эту организацию выполнить эту работу. Возможно падение и травмирование детей!

25.06.2018

*Председатель совета дома №38
Варкенов А.А.*