

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор по  
электроснабжению

ООО «Горэлектросеть»

В.В. Грунин

АКТ

Замера нагрузки трансформаторов в ТП-215

от «23» января 2023г.

Мощн.тран. кВА	Ном. ток, А	Загр.тр., %	Сум.нагр. по фазам, А			Сум.наг. тр, А	Потребители, рубильники	Нагрузка по фазам, А			Ноль	Напряжение по фазам, В			Перекос по фазам, %
			А	В	С			А	В	С		А	В	С	
<b>320</b> (Ввод – 1)	462	<b>37</b>	172	174	173	519	Дружбы 38	38	52	46	15	215	212	217	0
							Дружбы 40	38	52	48	19				
							Дружбы 42 столовая	33	23	28	0				
							Дружбы 42	33	32	25	4				
							кпк	30	15	26	24				
<b>400</b> (Ввод – 2)	578	<b>32</b>	181	184	195	560	н/о	25	36	48	9	222	213	214	3
							Дружбы 46	19	22	28	3				
							бар Таежный	29	15	10	2				
							Дружбы 44	36	34	27	5				
							Дружбы 48	33	36	24	12				
							школа 101свет	13	11	13	6				
							школа 101 сила	26	30	45	7				

Начальник ЦК ЭСР \_\_\_\_\_ Мугалимов П.Ф.

Мастер ЦК ЭСР \_\_\_\_\_ Серков А.В.