

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор по  
электрооборудованию  
ООО «Горэлектросеть»»

В.В. Грунин

АКТ

Замера нагрузки трансформаторов в ТП-378

от «18» января 2022г.

Мощн.тран. кВА	Ном. ток, А	Загр.тр., %	Сум.нагр. по фазам, А			Сум.наг. тр, А	Потребители	Нагрузка по фазам, А			Ноль	Напряжение по фазам, В		
			А	В	С			А	В	С		А	В	С
250	360	77	264	311	258	833	Призыв.пункт	5	8	6	1	216	219	221
Ввод - 1							Обнорского,31	41	48	30	12			
							Стальной,6	1	2	0	1			
							Военкомат	130	128	131	18			
							н/о	25	35	16	17			
							Бугарева,12	26	68	34	1			
							Сауна Берлога	3	2	3	0			
							Хоккейная коробка	1	2	1	0			
							ИП Смирнов	30	17	36	21			
							Клуб КЗФ	2	1	1	0			

Начальник КО ЭСР

Солдатенков О.А.

Мастер КО ЭСР

Цыганчук Д.Ю.