

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации

ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	№ формулы (главы) методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_n)	1	не рассчитывался
Объем недоотпущенной электрической энергии (Π_{ens})	4	для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi})	2	0,024886
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi})	3	0,026389
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($\Pi_{тпр}$)	7 или 12	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($\Pi_{тсо}$)	11	не рассчитывался
Плановое значение показателя $\Pi_n, \Pi_n^{пл}$	Глава IV_1 Методических указаний	не устанавливалось
Плановое значение показателя $\Pi_{тпр}, \Pi_{тпр}^{пл}$	Глава IV_1 Методических указаний	1
Плановое значение показателя $\Pi_{тсо}, \Pi_{тсо}^{пл}$	Глава IV_1 Методических указаний	не устанавливалось
Плановое значение показателя $\Pi_{ens}, \Pi_{ens}^{пл}$	Глава IV_1 Методических указаний	не устанавливалось
Плановое значение показателя $\Pi_{saidi}, \Pi_{saidi}^{пл}$	Глава IV_2 Методических указаний	не устанавливалось
Плановое значение показателя $\Pi_{saifi}, \Pi_{saifi}^{пл}$	Глава IV_2 Методических указаний	не устанавливалось
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	Глава V Методических указаний	не рассчитывался
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Глава V Методических указаний	1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Глава V Методических указаний	1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Глава V Методических указаний	для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических указаний	не рассчитывался
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических указаний	0

Технический директор
по электроснабжению ООО «Горэлектросеть»



Е.В. Жгун