

ПАСПОРТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35кВ

1. _____
(энергосистема)

2. _____
(электросеть, ГЭС)

3. ЦК ЭСР
(район, участок)

4. 6кВ
(рабочее напряжение)

5. Наименование кабельной линии: ф.4 – 109 (РП-3 – ТП-273 – ТП-109).

6. Длина 950 м

7. Сечение ААБ 3*95 мм; АСБ 3*185мм.

8. Марка кабеля

9. Завод изготовитель: _____

10. Год прокладки 1952

11. Конструкция концевых и соединительных муфт: муфта 10 КВТп-8 (3 КВТп-10 70-120)
муфта 10 СТп-8 (70-120)

Монтаж производил:

Дата:

1. _____

2. _____

12. Характер грунтов по трассе суглинок, насыпной грунт

(месторасположение по схеме трассы)

13. схема трассы кабельной линии:

14. Нагрузка- допустимая и измеренная фактически _____

Нагрузка допустимая - 280 А

15. Данные профилактических испытаний

Дата испытания	Испытательное напряжение, кВ	Результаты испытаний			Заключение	Примечание
		фаза "А"	фаза "В"	фаза "С"		
1	2	3	4	5	6	7
13.01.2013	30	210	200	210	годен	
20.01.2013	30	210	220	220	Испытание выдержал	
07.08.2017	30	200	220	220	выдержал	
15.09.2019	30	210	200	210	выдержал	
04.03.2020	30	210	220	220	Испытание выдержал	
19.09.2020	30	210	200	210	Испытание выдержал	
06.01.2021	30	200	220	220	годен	
28.06.2021	30	210	200	210	годен	
29.07.2021	30	200	220	220	годен	

16. Сведения о ремонтах кабельной линии

Дата ремонта	Причина повреждения	Содержание ремонта	Ремонт производил	Примечание
1	2	3	4	5
13.01.2013	авария	Монтаж СТП	Молокоедов С.Н.	МП 20 м от ТП-109 в сторону ТП-112
20.01.2013	авария	Монтаж СТП, вставка кабеля	Сальников	МП 26 м от ТП-109 в сторону ТП-112
06.08.2017	авария	Монтаж СТП	Кастрыгин	МП 100 м от ТП-109 в сторону ТП-112

15.09.2019	авария	Замена концевой муфты КВТп	Молокоедов С.Н.	Переход на ВЛ-6кВ 4-109 в сторону ТП-112
03.03.2020	авария	Монтаж СТП, вставка кабеля	Сальников	МП 56 м от ТП-109 в сторону ТП-112
19.09.2020	авария	Монтаж СТП	Кастрыгин	МП 70 м от ТП-109 в сторону ТП-112
06.01.2021	авария	Монтаж СТП	Сальников	МП 75 м от ТП-109 в сторону ТП-112
25.06.2021	авария	Монтаж СТП, вставка кабеля	Кастрыгин	МП 90 м от ТП-109 в сторону ТП-112
29.07.2021	авария	Монтаж СТП, вставка кабеля	Кастрыгин	МП 20 м от ТП-109 в сторону ТП-112

Паспорт составил

Потапова



(должность, подпись)

" " _____ 2021г.

[illegible][illegible]

