


**УТВЕРЖДАЮ:**  
Технический директор по электроснабжению  
 ООО «Горэлектросеть»  
В.В. Грунин

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ от 20.03.2024г.**

на выполнение проектных работ по теме:

**Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП-44 с заменой силового трансформатора ТМ-2 1МВА**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование предприятия	ООО «Горэлектросеть»
2	Наименование объекта	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции РП-44 с заменой силового трансформатора ТМ-2 1МВА
3	Основание для проектирования	ТЗ
4	Вид строительства	Техническое перевооружение
5	Стадийность проектирования	Р
6	Категория электроприемников по надежности электроснабжения	2 категория
7	Объемы проектирования	Запроектировать замену силового трансформатора (ТМ-2) РП-44
8	Основные технические решения	1. Запроектировать замену силового трансформатора на ТМ-1000 кВА 6/0,4, согласно ПУЭ; 2. Предусмотреть замену необходимого оборудования в РУ-0,4кВ; Проект согласовать с техническим директором по электроснабжению ООО «Горэлектросеть», начальником участка ПС
9	Дополнительные условия	-
10	Заказчик	ООО «Горэлектросеть»

Составил:  
Ведущий инженер ПБ ПТО



Пондина Н.А.

Согласовано:  
Начальник ПБ ПТО



Кузьмина С.Ю.