

Объединение	Облкоммунэнерго		ПАСПОРТНАЯ КАРТА №		Инвентарный №	
	Трест	Горкалхоз	силового трансформатора (на мощность до 1000 ква.)			
Предприятие	Электросеть		Отдел	ПТС	Класс	
			Р-н	Заводской	% износа	
Сектор труда НКТП СССР	Фирма		Завод		Крайова-Румын	№ 43343
	Год выпуска	29/1-65г	Тип	Место установки	ТТ-430; 438	
	Год установки	3/III-1979	ТТ-АК 315/6			
	Вес в кг.	трансформатора масла	1950	Габарит: длина	1400 мм; ширина	1020 мм; высота
Официальное издание	Техническая характеристика					
	Сторона напряжения		высшего	низшего	Выводы для изменения напряжения	
	Мощность кВА		315		над крышкой	
	Напряжение 6,0/0,4 кВ		6,0	0,4	под крышкой	
	Сила тока 30,3/455		30,3	455	Величина изменения напряж. в %	
	Потери холостого хода ΔР <sub>0</sub>		780		Проходные втулки	конструкция
	Потери коротк. замык. ΔР <sub>к</sub>		4000		материал	
	Группа и способ соединения обмоток		Y/Y0-12		Устройство д измер. темпер.	
	Напряж. коротк. замык. ек %		5,45		Консерватор. объем м <sup>3</sup>	
	КПД при Cosφ=1				Защита трансформатора	
	Частота 50 пер. / сек.				ПК-Б	
	Число фаз три				Тр-тор работает параллельно со стороны в	
	Конструкция трансф-ра		Двухобмоточный и наружной цепи			
	Конструкция кожуха		трехрадиаторный			
	Способ заземл. нейтрали		болтосое			
Способ охлаждения						
Разработано "ОРГЭНЕРГО"	Вспомогательная аппаратура					
	Наименование	Назначение	Общая характеристика			№ паспорта
Контрольно-измерительная аппаратура						
Наименов.	Форма	Система	Шкала	Градиур шкалы	Место установки	Примечание

Примечания: Данный тр-р поставлен в ТП-430 от 3/III-79г. шахтой "Большевская" тр-ста "Болкешовского" ввиду отсутствия их гаражей.



Эскизы, схемы, диаграммы и проч.

### Характеристика ремонтов

Плановые, предупредительные и капитальные ремонты

Аварийные ремонты

27/7-77г. тр-р пропел ремонт  
с заменой масла в ТНХ ГЭС.

Обследования и испытания

Примечания:

Дата

Кем обследов.

Цель  
обследования

Местонахождение  
материалов

28/7-77г. Уг. кисты - После  
танки ремонта. В докумен-  
2 ЭС перед уста- тацши  
ковкой ТП.

Тр-р испытание  
выдержан.

Дата составления

Составил

Проверил

Зав. ТНБ

Т Н Б

8/VIII-79г.

Шислов